

Prażmów, 23.09.2026 r.

Odpowiedzi na pytania złożone przez Wykonawców

Dotyczy: postępowania pn. „Tworzenie i uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań OLiOC na terenie gminy Prażmów”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Jaka ma być forma mobilności oferowanego agregatu? Czy chodzi jedynie o punkty zaczepu punkty na haki czy wzmocnienia na wózki widłowe, czy ma być to platforma mobilna / przyczepka z homologacją?
2. Co Państwo rozumieją przez „agregat mobilny”? W zapytaniu nie ma słowa o przyczepie pod agregat.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że agregat ma być wyposażony w odpowiednie uchwyty transportowe umożliwiające jego bezpieczny transport oraz przemieszczanie przy użyciu dźwigu/HDS.

3. Zgodnie z dyrektywą 2016/1628 oraz Dziennikiem Ustaw nr 1339 z 2020 roku wprowadzającym dyrektywę w Polsce zespoły prądotwórcze stacjonarne nie muszą spełniać żadnej normy emisji spalin (non-emission). Wszystkie inne zespoły prądotwórcze muszą spełniać normę emisji spalin STAGE V. Poniżej definicje poszczególnych określeń opisane w dyrektywie 2016/1628:

35) „zespół prądotwórczy” oznacza niezależną maszynę mobilną nieporuszającą się po drogach, która nie jest częścią układu napędowego, przeznaczoną głównie do produkcji mocy elektrycznej;

36) „maszyna stacjonarna” oznacza maszynę, która ma być trwale zamontowana w jednym miejscu jej pierwszego użytkowania, nieprzeznaczoną do przemieszczania po drogach lub w inny sposób, z wyjątkiem przemieszczenia z miejsca produkcji do miejsca pierwszego montażu;

37) „trwale zamontowany” oznacza przyśrubowany lub w inny sposób skutecznie przymocowany, tak że nie jest możliwe usunięcie bez pomocy narzędzi lub sprzętu,



**GMINA
PRAŻMÓW**

do fundamentu lub innego elementu ograniczającego, który ma za zadanie spowodować, by silnik był używany tylko w jednym miejscu w budynku, konstrukcji, obiekcie lub instalacji;

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy agregat ma spełniać wymagania normy emisji spalin Stage V. Czy ma być oferowany agregat stacjonarny oraz przyczepa.

4. Czy agregat ma spełniać normę emisji spalin STAGE V?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zespół prądotwórczy nie musi spełniać normy emisji spalin Stage V.

5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiornika stalowego zintegrowanego? Silnik dla agregatu tej mocy musi mieć kilkaset litrów pojemności, aby zapewnić odpowiednio długą nieprzerwaną pracę, stąd nasze standardowe rozwiązanie stalowego zbiornika.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie stalowego zbiornika paliwa zainstalowanego lub zintegrowanego w obudowie agregatu.

6. Czy przeglądy serwisowe w trakcie gwarancji mają być wliczone w cenę ofertową, czy będą po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Nie. Przeglądy serwisowe będą realizowane przez Zamawiającego.

7. Biorąc pod uwagę ilość dodatkowych pytań, czy możliwe jest przedłużenie terminu składania ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Jakub
Mateusz
Niemczyk

Elektronicznie
podpisany przez
Jakub Mateusz
Niemczyk
Data: 2026.09.23
11:34:15 +02'00'